

## RØRSYSTEM - FZ VARME

### Materialer og produkter

#### Specifikationer

· El-forzinkede stålør og fittings skal være stål ulegeret EN 1.0034 E195 (EN 10305).

#### Udførelse

Opsætning af rørsystemet skal udføres efter fabrikantens anvisninger. For at sikre dette skal producenten af rørsystemet deltage i opstartsmøde på pladsen.

Rør og fittings skal være afproppede, inden montagen.

#### Garanti

Installationen kan udføres med en udvidet systemgaranti på 10 år, med følgeskadedækning på op til EUR 1 mill.

Garantien skal være givet direkte fra rør- og fittingsproducenten, som samtidig påtage sig analyse af årsagen, hvis der sker en skade i garantiperioden.

Garantien skal udstedes ved opstarten af projektet, og samtidig underskrives af installatøren, som har ansvaret for at udførelsen sker i henhold til leverandørens anvisninger, og godkendte pressmaskiner.

Installatøren har ansvaret for at garantien bliver givet.

#### Forslag til kontrolpunkt:

- Ekspansionsmuligheder af rørføringen tilgodeset.
- Afgratning af rør efter overskæring.
- Afmærkning af indstikslængde.

#### Arbejds miljø

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

